

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 008/2019

Senhor Licitante,

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento relativo à licitação em epígrafe com a transcrição da resposta da área técnica demandante, conforme relacionamos a seguir:

Pergunta:

Solicito esclarecimento quanto o termo de referência do Edital que consta.: NOBREAK POTÊNCIA DE 1000VA - ONLINE DUPLA CONVERSÃO. Equipamentos ONLINE DUPLA CONVERSÃO só se encontram com potência acima de 3000VA/3KVA no mercado, caso seja, é necessário reaver o preço referencial, pois a exigência interfere na potência e automaticamente no valor.

Resposta:

O questionamento não procede, uma vez que existem diversos fabricantes que atendem ao especificado e comercializam normalmente os no-Breaks de 1 e de 2 kVA na versão True On Line, Dupla Conversão. Estes dois modelos em particular são amplamente utilizados em instalações de auto atendimento do Banco do Brasil.

Salvador, 14 março de 2019.


Vladimir de Sá Barros Guerreiro
Pregoeiro